



LEGENDA

	- Tablouri secundare de distributie, echipat conform schemei desfasurate, montat aparent, la cota de +1.2m masurata din limita inferioara a tabloului si cota finita a pardoselii;
	- Unitate Rack 19", 18U, pentru distributia retelei de date, complet echipat, montat pe perete conform specificatiilor producatorului;
	- Priza dubla ST, IP20, 2P+PE, 250Vc.a., 16A, cu protectie mecanica, standard german, montata incastrat in peretii de rigips;
	- Priza dubla ST, min. IP54, 2P+PE, 250Vc.a., 16A, cu protectie mecanica, standard german, montata incastrat in peretii de rigips;
	- Priza de voce-date FTP cat.6, RJ45, montata incastrat in peretii de rigips, la cota de montaj a prizei 230Vac;

Acest proiect este proprietatea firmei SC PROELSOFF DB SRL. Drepturile de proiectare apartin in intregime proiectantului. Refolosirea oricarei parti din aceasta documentatie este interzisa.

ing.	le		
Verificator	Nume	Semnatura	Cerința
Proiectant	Instalatii Electrice: PROELSOFF DB		Referat/Expertiză Nr./Data
	Dumbravita, Str. Viena, nr. 4/2 tel: +40 726760866, email: office@proelsoff.ro		Beneficiar: CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CONSTANTIN PUFAN.
Proiectat	ing. Bogdan-V. Bordea		Pr. Nr.: PRO 23044 /2023
Desenat	ing. Bogdan-V. Bordea		Faza: PTH
		Scara: 1/100	Rev: 00
		Data: lun. 2023	Planșă: IECT02
			Titlul proiectului: Reabilitarea instalatiei electrice la mandsarda la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan, Timișoara, str. Bucegi, nr. 2, jud. Timis.
			Titlul planșei: Plan instalatii electrice de prize.